



1 PLANTA BAIXA – TÉRREO
ESCALA: 1/100

LEGENDA PONTOS	
	UNIDADE EVAPORADORA H=2,20m - CX. 4"X4"
	UNIDADE CONDENSADORA H=2,20m - CX. 4"X4"
	TOMADA ALTA A 2.10 DO PISO.
	CX.15X15X15cm
PVAC	PREVISÃO PARA AR CONDICIONADO

- NOTAS:
- MATERIAL:
-TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
-COBRE PARA GAS
-ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
-TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 32 mm
 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

MAQUINA	QUADRO	POTÊNCIA MAX	FIO P/ 110	FIO P/ 220	DIST. P/110	DIST. P/220
AC1	QD.5	3.000 W	6,00 M²	4,00 M²	32A	25A
AC2	QD.6	1.300 W	2,5 M²	4,00 M²	20A	20A
AC3	QD.6	1.300 W	2,5 M²	4,00 M²	20A	20A
AC4	QD.6	2.000 W	4,00 M²	4,00 M²	25A	25A
AC5--PREVISÃO	QD.1	2.000 W	--	--	--	--
AC6--PREVISÃO	QD.1	2.000 W	--	--	--	--
AC7--PREVISÃO	QD.2	1.300 W	--	--	--	--
AC8--PREVISÃO	QD.2	1.300 W	--	--	--	--
AC9--PREVISÃO	QD.3	1.300 W	--	--	--	--
AC10--PREVISÃO	QD.3	1.300 W	--	--	--	--
AC11--PREVISÃO	QD.4	2.000 W	--	--	--	--
AC12--PREVISÃO	QD.4	2.000 W	--	--	--	--
AC13--PREVISÃO	QD.5	1.300 W	--	--	--	--

- NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
00	EMIÇÃO INICIAL	31/01/2023		

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável técnico
JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

EMPREENHIMENTO

CRECHE GUAÇU MIRIM II

ENDEREÇO

RUA JOSÉ MANOEL,100, ESQ. RUA ALCIDES TOLEDO - GUAÇU MIRIM III - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

RESPONSÁVEL

JHULY LIMA

ART/RRT

28022730230177188

DESENHO

-

APROV.

ESCALA

Nº DO PT

VISTO

FOLHA

F300

INDICADA

ARQUIVO

REV.

00

DATA

31/01/2023

MGG_CRECHE GUAÇU MIRIM_CLI_F300_R00

