



NOTAS IMPORTANTES	
01	DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS SOLTAS, PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.
02	CX x PASSAGEL, CX x UTILIZAÇÃO E QUADRO SERRAL DE FERRO N°1M5G.
03	TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA COM TENSÕES NOMINAIS
04	ENTRE 0,45kV A 0,75kV.
05	TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SINTENÇA DO PRELITO OU SIMILARES.
06	TODA TUBULAÇÃO NÃO COTADA TERÁ 3/4" DE DIÂMETRO
07	TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL.
08	TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE.
09	SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.
10	TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DE TIPO PVC RÍGIDO ROÇADO, OU PVC + CONDULETES
11	PARA A CONEXÃO ENTRE TUBOS E CANOS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS.
12	TODA CIRCUITO ACOMPANHAR FIO TERRA
13	SEMPRE QUE POSSÍVEL, PASSAR OS ELETRÓDUTOS SOBRE A LAJE

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

00	EMIÇÃO INICIAL	31/01/2023		
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APRO

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável técnico
JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920

ISLAFUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU



CRECHE GUAÇU MIRIM II

ENDEREÇO
RUA JOSÉ MANOEL, 100, ESQ. RUA ALCIDES TOLEDO - JD. GUAÇU MIRIM III - MOGI
GUAÇU/SP

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL	ARTISTAS	DESENHO	APPROV.
JHULY LIMA	28027230230177188	-	
SCALA	Nº DO PT	VISTO	POLÍCIA
INDICADA			400
DATA	ARQUIVO		REV.
31/01/2023	MSG_CRECHE GUAÇU MIRIM_ELE_F400_R00		00