

LISTA DE MATERIAIS

PROJETO: BASE GUARDA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA MILTON TONETTO COM RUA SALVADOR F. DE SOUZA -
CHÁCARA ALVORADA - MOGI GUAÇÚ - SP

1.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIA	UNIDADE
01	ANTENA DE COMUNICAÇÃO "WIFI"	1	PÇ
02	CABO COBRE 16 MM² ISOLAÇÃO EPR /XLPE - 0,6/1 KV- 90°C - VERDE	25	M
03	CABO COBRE 25 MM² ISOLAÇÃO EPR /XLPE - 0,6/1 KV- 90°C - AZUL	25	M
04	CABO COBRE 25 MM² ISOLAÇÃO EPR /XLPE - 0,6/1 KV- 90°C - PRETO	75	M
05	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² AZUL - ISOLAÇÃO 750V	150	M
06	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² BRANCO OU AMARELO - ISOLAÇÃO 750V	200	M
07	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² PRETO - ISOLAÇÃO 750V	150	M
08	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² VERDE - ISOLAÇÃO 750V	150	M
09	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² AZUL - ISOLAÇÃO 750V	200	M
10	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² PRETO - ISOLAÇÃO 750V	300	M
11	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² VERDE - ISOLAÇÃO 750V	200	M
12	CABO PP 3X2,5 MM² 0,6/1KV	120	M
13	CAIXA ALTA SEXTAVADA EMBUTIR 3 X 3"	27	PÇ
14	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 "	49	PÇ
15	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 300 X 300 X 400 MM COM TAMPA	3	PÇ
16	CAIXA DE PVC TIPO EMBUTIR 200 X 200 X 100 COM TAMPA	1	PÇ
17	CONJUNTO 1 TOMADA SIMPLES 10 A + 1 INTERRUPTOR COM ESPELHO	2	PÇ
18	CONJUNTO 1 TOMADA SIMPLES 10 A + 1 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO	7	PÇ
19	CONJUNTO 2 TOMADAS 3P - 10 A COM ESPELHO	7	PÇ
20	CONJUNTO FOTOCÉLULA COM BASE 127 VAC	1	PÇ
21	CONJUNTO TOMADA INFORMÁTICA (RJ45) + TELEFONIA (RJ11) TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4X2"	4	PÇ
22	CURVA LONGA PVC TIPO CACHIMBO 1"	7	PÇ
23	ELETRODUTO CORRUGADO DE 1"	50	M
24	ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4"	300	M
25	ELETRODUTO CORRUGADO DO TIPO KANAFLEX DE 2"	25	M
26	ELETRODUTO PVC 1" TIPO RÍGIDO	20	M


27	LÂMPADA LED TUBULAR 18W	54	PÇ
28	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA LED 127 VAC	3	PÇ
29	LUMINÁRIA HERMETICA TIPO SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR 18W	27	PÇ
30	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO T2 ELEKTRO/NEOENERGIA, TRIFÁSICO 220VAC, DISJUNTOR GERAL DE 100 A, POSTE 90 DAN	1	PÇ
31	PLUG FÊMEA 2P + T	27	PÇ
32	PLUG MACHO 2P + T	27	PÇ
33	REFLETOR LED 127 VAC, A PROVA DE TEMPO, 50 W	7	PÇ
34	TOMADA SIMPLES 3P - 10 A COM ESPELHO	38	PÇ

1.2 - PAINEL QDFL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIA	UNIDADE	MODELO	FABRICANTE
01	BARRA DE ATERRAMENTO COM SUPORTE PARA TRILHO	1	PÇ	BRT01	BRUM
02	BARRA NEUTRO COM SUPORTE PARA TRILHO	1	PÇ	BRN01	BRUM
03	BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A - 28 POLOS	1	PÇ	BRFT18D	BRUM
04	CABO FLEXÍVEL 16 MM² VERDE - 750 VAC	5	M	-	NEXANS OU SIMILAR
05	CABO FLEXÍVEL 25 MM² AZUL CLARO - 750 VAC	5	M	-	NEXANS OU SIMILAR
06	CABO FLEXÍVEL 25 MM² PRETO - 750 VAC	10	M	-	NEXANS OU SIMILAR
07	CANAleta RASGO ABERTO 30 X 50 MM	3	M	-	HELLERMAN
08	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	1	PÇ	EZ9F33391	SCHNEIDER
09	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	1	PÇ	EZ9F33232	SCHNEIDER
10	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	2	PÇ	EZ9F33240	SCHNEIDER
11	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1	PÇ	EZ9F33110	SCHNEIDER
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	2	PÇ	EZ9F33111 6	SCHNEIDER
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1	PÇ	EZ9F33120	SCHNEIDER
14	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	1	PÇ	EZ9F33125	SCHNEIDER
15	DISJUNTOR MONOPOLAR 2A	1	PÇ	EZ9F33102	SCHNEIDER

16	DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	2	PÇ	EZ9F33106	SCHNEIDER
17	DISJUNTOR RESIDUAL BIFÁSICO 25 A	1	PÇ	A9D35625	SCHNEIDER
18	DISJUNTOR RESIDUAL BIFÁSICO 40 A	2	PÇ	A9D35640	SCHNEIDER
19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO SURTO 1 POLO 45 KA	4	PÇ	EZ9L33145	SCHNEIDER
20	PAINEL EM AÇO CARBONO TIPO EMBUTIR, PLACA DE MONTAGEM COR LARANJA, TAMANHO 600 X 500 X 140 MM (AXLXP) COM FECHO. CHAPA 14 PARA MONOBLOCO E PORTA E AINDA, CHAPA 12 PARA A PLACA DE MONTAGEM	1	PÇ	-	-
21	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM POLICARBONATO 15 X 30 X 2 MM	1	PÇ	-	-
22	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM POLICARBONATO 70 X 40 X 2 MM	1	PÇ	-	-
23	PLACA DE POLICARBONATO 70 X 180 X 3 MM	1	PÇ	-	-
24	TRILHO DIN NS35 BICROMATIZADO	2	M	-	-

2 - RESPONSABILIDADE



ANTONIO MARCOS RUBIM

CREA 261.164.892-0