



Legenda

Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Arandela LED 5W

Luminária LED 24W

Quadro de distribuição

Poste Telecomônico de 8 metros com 4 luminárias LED 200W

Poste Telecomônico de 8 metros com 2 luminárias LED 200W

Poste Telecomônico de 8 metros com 3 Refletores LED 300W

Poste Telecomônico de 8 metros com 4 Refletores LED 300W

Refletor 30W

Cores dos condutores

Elétrica

FASE 1 (R) : Preto

FASE 2 (S): Branco

FASE 3 (T):Vermelho

TERRA: Verde

RETORNO: Amarelo

NEUTRO: Azul Claro

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Baixa

Piso

ENTREGAS E REVISÕES			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
05/12/23	00	ENTREGA DO PROJETO	ENG. BRUNO FELIPE MORAES

PROJETO ELÉTRICO - PRAÇA FRANCISCO MARQUESE - MOGI GUAÇU/SP

PLANTA DE CONSTRUÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUESE

ENDEREÇO:

AVENIDA BRASIL, MOGI GUAÇU - SP

FOLHA:

01

AUTOR DO PROJETO:

ENG. BRUNO FELIPE MORAES - CREA 5070562660-SP

ESCALA:

INDICADA

DATA DE ENTREGA

18/12/2023

REVISÃO:

00-00

Nº PROJETO

2312002

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200360039003700320034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **AYLTOM MARTINS JUNIOR** em 12/03/2025 12:04

Checksum: **AC163ABA1DACDA1DFF5B7B794DFAAFB3CDD3CD6BF91A5915D28147602F167129**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em 12/03/2025 16:59

Checksum: **9D20128066B5EAE725BC87E291F4353B4DA97C9571ECC7ABA19156247827387F**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200360039003700320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.