



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904  
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

---

### ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.928/2023**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD, DN/DI 1000 MM E 750 MM, PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE.**

Prezados Senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame referenciado, e, após contato efetuado junto a Secretaria de Obras e Mobilidade, órgão gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, através de seu servidor responsável, Eng.º Fernando Eduardo Fernandes Lima, esclarecemos na mesma forma e teor o que segue:

**PERGUNTA:**

Solicito esclarecimento referente ao intervalo dos diâmetros aceitos para o item 3, no qual perante a norma seria de 700mm até 800mm.

**RESPOSTA:**

Sobre DN/DI

DN = diâmetro Nominal = referência do tubo para encaixe externo, não necessariamente teremos essa medida interna, o que se referente DN/DI de 750mm / 800mm, seria o encaixe do tubo para solda entre as barras.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 24 de agosto de 2023.

**Thaís Suelen da Silva**  
**Presidente da Comissão Municipal de Licitações**  
**Secretária Interina de Administração**