



HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS"
MOGI GUAÇU-SP



Avenida Padre Jaime, 1500 – Jardim Planalto Verde – Mogi Guaçu-SP
CEP 13844 – 070– Telefone (19) 3891-9444.
CNPJ 59.015.438/0001-96

Mogi Guaçu, 15 de julho de 2021.

Assunto: Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 27/2021 – Processo Licitatório nº 603/2021 – Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de grupo motor gerador e quadro de transferência automática). Emenda parlamentar nº 08691-560004/1170-21); Emendas impositivas (090 projeto de Lei 220/2019 e 051 Projeto de Lei 059/2020).

Após análise resposta ao pedido de esclarecimento

- 1- Gostaríamos de solicitar um esclarecimento sobre a certificação dos motores e alternadores que consta no Edital. Esta certificação seria a ISO9001? Qual o tipo de certificação V.Sas irão cobrar?

Resposta

O Motor deverá ser certificado segundo a norma ISO 3046

O Gerador deverá ser certificado segundo as normas Standard(s) for Safety:

UL 1004-1, Rotating Electrical Machines – General Requirements

UL 1004-4, Electric Generators

CSA C22.2 No. 100, Motors and Generators

Demais normas tais como ISO 8528 deverão ser seguidas na fabricação do produto.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira