



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904  
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: [www.mogiguacu.sp.gov.br](http://www.mogiguacu.sp.gov.br)

### TERMO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 2 e AVISO DE ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 - PROCESSO Nº 13.295/2025**

**OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de obras e serviços para CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO F.D.E. 7 SALAS, NO JARDIM SAKAIDA, neste Município de Mogi Guaçu SP.**

Prezados Senhores:

Tornamos público, por meio deste, em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame supracitado, segue, na mesma forma e teor, esclarecimento formulado pela **S.O.M. - Secretaria de Obras e Mobilidade**, Órgão Gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, transcrito na mesma forma e teor, conforme segue:

#### **PERGUNTA 1:**

*“O Edital exige a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica com a parcela de relevância abaixo, entre outras:*

- *Reservatório cilíndrico pré moldado em concreto, diâmetro mínimo 2,0 m e volume mínimo 50 m<sup>3</sup>; Porém o reservatório previsto em planilha é de 40m<sup>3</sup>, conforme padrão FDE*
- Está correta essa exigência?”*

#### **RESPOSTA S.O.M.:**

*“Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado por essa licitante, informamos que, com o objetivo de assegurar a coerência entre o objeto licitado e os critérios de habilitação, bem como garantir a competitividade e a legalidade do certame, será considerado apto o atestado que comprove a execução de reservatório cilíndrico pré-moldado em concreto, com volume mínimo de 35 m<sup>3</sup>.*

*Complementarmente temos a esclarecer: A exigência prevista no edital quanto à apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, contemplando a execução de reservatório cilíndrico pré-moldado em concreto com diâmetro mínimo de 2,0 m e volume mínimo de 50 m<sup>3</sup>, não está em conformidade com as características do reservatório especificado no projeto e na planilha orçamentária.*

*O reservatório previsto para execução possui 2,5 metros de diâmetro e 14,5 metros de altura, resultando em um volume aproximado de 71 m<sup>3</sup>, o que difere das dimensões e do volume estabelecidos como critério de qualificação técnica no edital.”*

Diante dos esclarecimentos acima, fica consignado a **ALTERAÇÃO** do Edital da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904  
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: [www.mogiguacu.sp.gov.br](http://www.mogiguacu.sp.gov.br)

a) Fica **ALTERADO** a 1ª exigência do **item 2.4 do ANEXO III - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

- **Reservatório cilíndrico pré moldado em concreto, com volume mínimo de 35 m3;**

Nos termos do Art. 55, §1º da Lei 14.133/2021, será efetuado nova divulgação do Edital, na mesma forma de sua divulgação inicial, e, em cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, fica a data de abertura do certame modificada para **29 de julho de 2025, às 09h30min.**

A íntegra do edital alterado encontra-se disponível nos sites: [www.mogiguacu.sp.gov.br](http://www.mogiguacu.sp.gov.br) e [www.novobmnet.com.br](http://www.novobmnet.com.br).

Permanecem inalteradas as demais condições contantes no Edital e anexos.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 11 de julho de 2025.

**Renan Thiago Bertazoli**

**Agente de Contratação - Portaria nº 006/2024**

ASSINATURA ELETRÔNICA, CONFORME RELATÓRIO DE ASSINATURA AO FINAL DO DOCUMENTO

**Adriana Bibiano**

**Presidente da Comissão Municipal de Licitações**

ASSINATURA ELETRÔNICA, CONFORME RELATÓRIO DE ASSINATURA AO FINAL DO DOCUMENTO



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300330033003900300032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ADRIANA BIBIANO** em 11/07/2025 15:27

Checksum: **CFE228D4352EFBE1D8B4F3F0D21D3B69A2F9FDB9B8A2057F8AB471ABAE23A6E**

Assinado eletronicamente por **RENAN THIAGO BERTAZOLI** em 11/07/2025 15:54

Checksum: **AF86D7203D01B013AAD0D63D088F4EF0C141D0A663310D6BAB74B597CB878FA5**

