PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP





PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - CEP: 13840-904 Moqi Guaçu - São Paulo - Telefone: (19)3851-7017

Em, 11 de agosto de 2025.

Da: Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM)

Para: S.A. – Comissão Municipal de Licitações (CML)

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025 do Processo Licitatório n° 14195/2025, destinado à Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de **RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO** na Avenida Júlio Xavier da Silva (Parque Cidade Nova), nas Ruas Palmira Boralli Gonçalves e Afrodísio de Souza Mendes (Parque do Estado), e Rua São Paulo (Jardim Bela Vista) no Município de Mogi Guaçu/SP.

Assunto: Análise da Proposta de Preços, planilhas e exequibilidade da proposta, e averiguação da Qualificação Técnico/Operacional da licitante provisoriamente classificada.

Em atenção à solicitação de análise quanto à **proposta de preços** e à **qualificação técnica** apresentada pela licitante **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.**, informamos o que segue:

1. Proposta de Preços e Exequibilidade

Verificamos que, de modo geral, a licitante apresentou sua proposta de preços conforme as exigências editalícias. Contudo, **foram verificadas pendências quanto à documentação de apoio à composição de preços, conforme segue:**

- Ausência de Notas Fiscais ou comprovações de preços referentes aos seguintes insumos:
 - o CAP 30/45
 - Emulsão Asfáltica RR1-C (ligante)
 - Concreto Usinado com fck 25 MPa (utilizado, por exemplo, no item Sarjeta ou Sarjetão);
- Divergência na especificação técnica do concreto para o item "Sarjeta ou Sarjetão":
 - Consta na planilha orçamentária do edital a exigência de concreto com fck 25 MPa, enquanto na proposta apresentada pela licitante foi identificado o uso de concreto com fck 20 Mpa.

2. Qualificação Técnica / Operacional

No que tange à **qualificação técnica e operacional**, verificamos que a licitante atendeu integralmente às exigências previstas no edital, apresentando atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto licitado e documentos que comprovam possuir estrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP



CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - CEP: 13840-904 Moqi Guaçu - São Paulo - Telefone: (19)3851-7017

e equipamentos adequados para execução do objeto contratual, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

3. Conclusão

Diante do exposto, **no tocante à qualificação técnica**, entendemos que a empresa **cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos no edital**.

Com fulcro no artigo 64, 1, da lei 14.133/2021, quanto à proposta de preços, para que seja possível atestar a sua plena exequibilidade, temos a sugerir que seja oportunizada à licitante a apresentação das composições analíticas faltantes e das respectivas comprovações de custos, conforme detalhado no item I deste despacho.

Atenciosamente,

ANÁLISE TÉCNICA

Eng° MARCOS TIAGO BALBINO

Assessor I

Eng° LUCAS CHAVES FRIAS
Assessor I

Eng° DANIEL ROSSI SECRETÁRIO DE OBRAS E MOBILIDADE – SOM



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 33003500300037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por MARCOS TIAGO BALBINO em 11/08/2025 16:22

Checksum: 609889F16BF7F46CA6C30A4B87A1D1BE6748A8EE372FD22359C86A06C4827A1C

Assinado eletronicamente por LUCAS CHAVES FRIAS em 11/08/2025 16:24

Checksum: 903F87C073BD2DF672B0FA515FEE727A9B42F34DA258947D0485043E62CA2EFA

Assinado eletronicamente por DANIEL ROSSI em 11/08/2025 16:30

Checksum: 7C50DD29E56CC412A2ED0BD8C03F9E82DAF018E477E2629766F61228E5BDF344

