

DE: Secretaria de Educação
PARA: S.A. Comissão Municipal de Licitações
Processo: 16.821/2025 – PE 37/2025

Assunto: “3ª Chamada para Análise de Fichas Técnicas ou Catálogos”

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS OU CATÁLOGOS – (3ª CONVOCAÇÃO)

Prezada Senhora Presidente:

Após análises dos itens da terceira chamada, do Pregão Eletrônico 037/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS destinado ao fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO E ELETRÔNICO para os diversos prédios administrados pelas Secretarias Municipais, além do próprio prédio do Paço Municipal da PREFEITURA de Mogi Guaçu, pelo período de 12 (doze) meses, realizadas na Secretaria de Educação, segue abaixo o Relatório com as conclusões das Análises das Fichas Técnicas ou Catálogos realizado em 30/03/2026:

ITENS APROVADOS:

Empresa ALINE NICÁCIO ME - **itens 07, 80 (modelo IPR8010), 126 e 144** – apresentou proposta ajustada e catálogos ou fichas técnicas conforme solicitado – conclusão: APROVADOS.

Empresa AZ IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – **item 130**, apresentou proposta ajustada e catálogos ou fichas técnicas conforme solicitado – conclusão: APROVADO.

Empresa OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA – **itens 09 e 13**, apresentou proposta ajustada e catálogos ou fichas técnicas conforme solicitado – conclusão: APROVADOS.

ITENS REPROVADOS:

Empresa ALINE NICÁCIO ME;
Item 65 – FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR - 12 V;
– Ficha técnica ou catálogo apresentado com cilindro fixo e solicitado cilindro ajustável, em diligência, foi constatado que o item acompanha somente 02 cheves – conclusão: REPROVADO;

Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA;
Item 82 – LÂMPADA LED BULBO 16 W E-27 BIVOLT 6500K;
– Ficha técnica ou catálogo apresentado com potência divergente do solicitado – conclusão: REPROVADO;
Item 83 – LÂMPADA LED BULBO 18W;
– Ficha técnica ou catálogo apresentado com potência divergente do solicitado – conclusão: REPROVADO;
Item 111 – PROJETOR LED 200W 5000K 24.000 IM;
– Ficha técnica ou catálogo apresentado sem informações de fluxo luminoso, sem informações de vida útil em horas – conclusão: REPROVADO;
Item 125 - REFLETOR DE LED 400W 5000 K;
- Ficha técnica ou catálogo apresentado sem informações sobre potencia por Lumen e tipo de material conforme solicitado – conclusão: REPROVADO;

Empresa R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP;
Item 148 e 156 – VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE BIVOLT - 60 CM;
– Ficha técnica ou catálogo apresentado rotação e potência acima do solicitado e sem informações sobre a capacidade de área de ventilação (solicitado mínimo 60 m²) conforme solicitado – conclusão: REPROVADO;



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Avenida Bandeirantes, 945 – Parque Cidade Nova - CEP 13.845-440 – Mogi Guaçu/SP
Telefones (19) 3831-9762 – (19) 3831-9780 – Email: compras@edu.mogiguacu.sp.gov.br

Em comum, concluímos a análise das propostas ajustada e catálogos ou fichas técnicas com as devidas assinaturas na forma eletrônica conforme impressão de assinaturas ao final do documento.

Atenciosamente.

Mogi Guaçu, 01 de Abril de 2026.

Miguel Antonio Borges da Silva Júnior
Diretor de Departamento - SE

Ricardo Tobias de Moraes
Assessor Técnico - SE

Documento assinado eletronicamente conforme nota à margem inferior.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400370037003800350033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ricardo Tobias de Moraes** em 02/04/2026 09:19

Checksum: **FC47C2766DB45B322716F9C8E494AC92AA3CAF36835904F92844254929BAF5F4**

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em 02/04/2026 09:31

Checksum: **2ECC897AB1364D4EB8CB95288C3094472EC9C4809C7014FFE76E07CAC396C568**

