



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7.837/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CORRUGADO DN 600MM E 1000MM CLASSE DE RIGIDEZ 4/5KN/M² 6M, COM ENTREGA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE.

Prezados Senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame referenciado, após contato efetuado junto a Secretaria de Obras e Mobilidade, órgão gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, através de seu funcionário Marcos Paulo Risseto Alves Bueno, esclarecemos na mesma forma e teor o que segue:

Pergunta 01:

Tendo em vista a isonomia no processo e a maior competitividade, os tubos a serem ofertados/fornecidos, deverão seguir o padrão exigido pela série DN/DI.

Está correto nosso entendimento? Sim ou Não?

Resposta 01:

Não. O projeto de drenagem da rede foi executado com o diâmetro interno equivalente a uma tubulação da série DN/DE, porém, para que haja uma maior competitividade os fornecedores da série DN/DI também poderão participar da licitação, desde que entrem com o diâmetro interno equivalente ou maior ao mínimo exigido (DN630: diâmetro interno deve ser igual ou maior a 527mm / DN1000: diâmetro interno deve ser igual ou maior a 837mm).

Pergunta 02:

Os tubos são intercambiáveis apenas em tubulações do mesmo fabricante/marca. Essa informação deve ser desconsiderada do edital.

Está correto nosso entendimento? Sim ou Não?

Resposta 02:

Não, porém, para que não se tenha divergências e todos os fornecedores possam participar, a especificação técnica será alterada conforme se lê abaixo:

DN 600/630

Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 600/630 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 527mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação.

DN 1000

Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 1000 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 837mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação.

Para a série DN/DE não é relevante a marca pois todas serão intercambiáveis.

Para a série DN/DI apenas são intercambiáveis com tubos da mesma marca.

Pergunta 03:

Caso a proponente ofereça seus tubos pela série DN/DE, deverá considerar o diâmetro nominal imediatamente SUPERIOR ao diâmetro nominal solicitado, a fim de garantir o diâmetro interno mínimo igual ou superior a Série DN/DI.

Está correto nosso entendimento? Sim ou Não?



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

Resposta 03:

Não, tanto os fabricantes da série DN/DE quanto os fabricantes da série DN/DI poderão participar do processo licitatório, desde que o diâmetro interno atenda ao mínimo solicitado, assim gerando uma maior concorrência.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 24 de junho de 2022.

Thaís Suelen da Silva
Presidente da Comissão Municipal de Licitações