



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7.837/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CORRUGADO DN 600MM E 1000MM CLASSE DE RIGIDEZ 4/5KN/M² 6M, COM ENTREGA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE.

Prezados Senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame referenciado, após contato efetuado junto a Secretaria de Obras e Mobilidade, órgão gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, através de seu funcionário Marcos Paulo Risetto Alves Bueno, esclarecemos na mesma forma e teor o que segue:

Pergunta:

DA INCLUSÃO DO PVC NOS ITENS 01, 02, 03 e 04

O PVC Tubo Corrugado foi desenvolvido para sistemas de condução de águas pluviais ou esgoto. Resultam desse processo de fabricação melhores propriedades físicas e mecânicas devido à característica da tecnologia de produção da extrusão do tubo de PVC, garantindo um material de altíssima qualidade.

As tubulações de PVC Tubos Corrugados estão em conformidade com as Normas Brasileiras ABNT NBR ISO 21138 – Partes 1 e 3 conforme solicitada no presente Edital.

(...)

Contudo, é solicitado que para o item mencionado também sejam aceitos outros produtos que atendam ao edital, ficando a cargo da comissão de licitação a aceitação dos mesmos tubos que são fabricados com tecnologia de ponta, para então dar continuidade aos tramites de compra dentro da legalidade prevista em Lei. Os tubos ofertados por nossa empresa são Tubos de PVC Corrugados por fora e lisos por dentro, conforme Norma ABNT NBR ISO 21138.

A participação fomenta a disputa de preços entre os fornecedores, objetivo principal de um processo licitatório; bem como proporciona à companhia adquirir produto superior ao objeto da licitação, caso consagre-se vencedora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS do tubo NOVAFORT-GD® • Matéria Prima: PVC (Policloreto de Vinila não plastificado); • Cor: Branco; • Dupla Parede: Formada por duas camadas de PVC rígido, a interna lisa e a externa corrugada; • Diâmetros (DN): 300, 400, 500, 630, 800 e 1000mm; • Comprimento útil (L): 6 m; • Junta elástica: Borracha NBR (nitrílica); • Classe de Rigidez - SN4 e SN8; • Conduitos livres para trabalhar enterrados sob pressão Atmosférica (gravidade).

SOBRE O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1.2.7 Descrição Curta – DN 630 Tubo PE corrugado, parede dupla, liso internamente e corrugado, diâmetro nominal DN/DE 630, INTERCAMBIÁVEL, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO21138-1, ABNT NBR ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação.

1.2.9 Descrição Curta – DN 1000 Tubo PE corrugado, parede dupla, liso internamente e corrugado, diâmetro nominal DN/DE 1000, INTERCAMBIÁVEL, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO21138-1, ABNT NBR ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

OBSERVAÇÕES:

1. Os tubos AMANCO NOVAFORT-GD atendem a todas as especificações acima, exceto o fato de ser fabricado em PVC;
2. A matéria prima PVC também é especificada na ABNT NBR ISO 21138-1 e 3;
3. Tanto o PEAD quanto o PVC, são especificados na ABNT NBR ISO 21138-1 e 3 para as mesmas aplicações;
4. Os tubos AMANCO NOVAFORT-GD são fabricados tendo o Diâmetro Nominal (DN) como referência externa (DE), ou seja Série DN/DE. Com isso, eles são INTERCAMBIÁVEIS com outros tubos da mesma série, conforme TABELA 5 da mesma normativa;
5. Os tubos AMANCO NOVAFORT-GD já saem de fábrica com a junta elástica de vedação, acopladas ao tubo.

DO PEDIDO:

Requer-se, para tanto, que seja atendido o seguinte pedido: Inclusão do PVC Tubos Corrugados nos ITENS 01, 02, 03 e 04 em concorrência e disputa ao Tubo de PEAD, salientando que o gerando maior concorrência para os lotes, a fim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade.

Resposta:

Em atendimento ao esclarecimento solicitado, temos a informar que, a aquisição dos tubos em objeto, deuse mediante a análise das condições e locais das vias que serão instalados, visto que, suas características são altamente resistentes a impactos, que garantem total confiabilidade nas instalações, sendo capaz de suportar maiores cargas sem maiores deformidades. Ainda assim, informamos que foram efetuadas pesquisas de mercado, onde constatamos que há várias empresas que fornecem este tipo de tubo. Por fim, esclarecemos ainda que não se trata de restringir ou não a participação em relação a outras condições, somente que não ficaram documentalmente comprovadas que o respectivo tubo PVC se iguala as características e demais condições solicitadas por esta pasta.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 29 de junho de 2022.

Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro
Secretária Municipal de Administração